



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
Смоленской области

Прокуратура Велижского района
ул. Советская, д. 57, г. Велиж,
Смоленская область, 216290

Главе муниципального образования
Печенковское сельское поселение

Свисто Р.Н.

_____ 05.06.2023 № _____ 02-27-2023/Прдп140-23-20660001

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства о социальной защите инвалидов

Прокуратурой района во исполнение задания прокуратуры области проведена проверка законодательства о социальной защите инвалидов, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности МО «Печенковское сельское поселение».

Статьей 7 Конституции Российской Федерации установлено, что Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

В соответствии с п.п. 1, 3 ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):

-условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски.

Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр утвержден СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001" (далее - СП 59.13330.2020).

ВЕ № 100230

Прокуратура Велижского района Смоленской
области
№ 02-27-2023/Прдп140-23-20660001

В доступных входах в здание (сооружение) следует свести к минимуму разность отметок тротуара и тамбура. При перепаде высот входные площадки кроме лестницы должны иметь пандус. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двусторонние поручни (п. 6.1.2 СП 59.13330.2020).

На основании 4.3.3 «ГОСТ Р 52496-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг. Основные положения утвержденный Приказом Росстандарта от 06.09.2019 N 641-ст, все служебные помещения проверяются на соответствие требованиям по обязательному оборудованию помещений специальными устройствами, приспособлениями для передвижения инвалидов (пандусами, поручнями, расширенными дверными проемами, лифтовыми подъемниками и т.д.), определяющим их качество.

Согласно п.7.2.2.3 ГОСТ Р 51671-2020 кнопки устройства вызова помощи должны быть расположены на высоте от 1,0 до 1,2 м от уровня доступной для инвалида поверхности передвижения (например, тротуара или входной площадки) на расстоянии не менее 0,6 м от внутреннего угла и за пределами радиуса открывания двери. При наличии в вызывном устройстве видеокамеры она должна находиться не выше, чем 1,4 м над уровнем тротуара (входной площадки).

В соответствии п. п.7.2.2.6 ГОСТ Р 51671-2020 вызывное устройство должно быть обозначено тактильной табличкой с обозначением его назначения по ГОСТ Р 52131, расположенной над устройством вызова на высоте от 1,2 до 1,6 м.

Проверкой установлено, что по адресу: Велижский район, д.Печенки, ул.Центральная, д.11, расположено здание, находящееся в муниципальной собственности МО «Печенковское сельское поселение».

При этом, в нарушение изложенных требований законодательства, вход в здание администрации Печенковского сельского поселения, расположенного по адресу: Велижский район, д.Печенки, ул.Центральная, д.11, как объекта социальной инфраструктуры в виде получения социальных услуг для инвалидов и маломобильных групп не оборудован вызывным устройством, обозначенным табличкой.

Таким образом, муниципальным образованием «Печенковское сельское поселение», являющемся собственником здания, не обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов к объекту социальной инфраструктуры.

Вышеизложенные нарушения является недопустимыми, нарушают права маломобильных категорий граждан, и подлежат устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 22, 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1.Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению указанных нарушений законодательства.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения закона.

3. О дате и времени рассмотрения представления сообщить прокурору района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
советник юстиции



В.А. Заруцкий